



**ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-  
КАНАЛИЗАЦИОННОГО  
ХОЗЯЙСТВА**

**(МУП «ВОДОКАНАЛ»)**

Толмачева ул, д.32, г. Екатеринбург, 620075

Тел.: (343) 371-50-95, факс: (343) 371-36-53

E-mail: [info@vodokanalekb.ru](mailto:info@vodokanalekb.ru)

ОКПО 03301966, ОГРН 1036603485962

ИНН/КПП 6608001915/667001001

**27.06.12 № 05-11/33-10840/4-780**

**на № 6/н от 07.06.2012г.**

Взамен 05-11/33-10840/2-3932 от 03.06.2011г.

Директору  
ООО "Новая строительная  
компания"  
А.Н. Чухрову

**Технические условия**

**Краткая характеристика объекта:**

Адрес объекта: ул.МАЛОПРУДНАЯ.

Наименование объекта: Малоэтажный жилой комплекс таун-хаусов.

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению(м3/сут): - **58,54** (в том числе на полив: **8,57**)

Пожаротушение (л/сек): **наружное - 10**

Схема ГВС: **закрывающаяся.**

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению(м3/сут): - **49,97**

**Водоснабжение:**

**Возможная точка подключения-** по вариантам:

1. водопровод Ду200мм по ул.Ежевичная-ул.Светлореченская при условии согласования с балансодержателем сети (ЖСК "Широкая речка");
2. кольцевой водопровод Ду200мм по ул.Васильковая.

Располагаемый напор(м): **min - 20 max - 25.**

**Водоотведение:**

**Возможная точка подключения-** по вариантам:

1. КНС по ул.Малопрудная-ул.Ежевичная при условии согласования с балансодержателем (ЖСК "Широкая речка");
2. КНС №17 по ул.Лиственная.

**Срок подключения объекта:**

Водоснабжение- **2018**, Водоотведение-**2018**

**Информация о тарифе на подключение:**

-к системе водоснабжения- 108 232,23 рублей за 1 куб.м в сутки без НДС

-к системе водоотведения- 41 481,48 рублей за 1 куб.м в сутки без НДС утвержден

постановлением Главы г.Екатеринбурга от 31.12.2010 № 959

**Дополнительная информация:**

Обязательства МУП "Водоканал", по данным техническим условиям, прекращаются в случае, если в течение одного года с даты их получения правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку, в пределах настоящих технических условий.

При заключении договора о подключении выбрать вариант подключения к сетям водопровода, канализации.

В настоящее время сети водопровода и канализации ЖСК "Широкая речка" сданы не в полном объеме и подключение к данным сетям будет возможно только после их окончательной сдачи в техническом отношении.

Согласование балансодержателя сети водопровода и КНС не получено.

Заместитель технического директора

Н.И.Клёнова  
371-58-91

  
Н.К.Иванец